

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆市化工研究院有限公司		资质证号	APJ-(渝)-002	
委托单位	重庆市潼南区涪源商业管理有限公司				
项目名称	重庆市潼南区涪源商业管理有限公司潼南区城投能源产业大道站项目 (加油部分)安全验收评价报告				
项目类别	☐ 预评价 ☐ 现状评价 ☒ 验收评价 ☐ 其他				
所属业务类别	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业				
安全评价过程控制情况					
安全评价 项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人
	蔡丽娜		董琳		朱亚波
编制过程	报告编制人	报告提交日期		报告审核人	报告审批人
	蔡丽娜	2025.3.25		黄力武	方舟
安全评价 项目参与 人员	姓名	认定专业	安全评价师从业识别 卡/证书编号	注册安全工程 师注册证号	是否 专职
	董琳	电气	0800000000103087		是
	伍安云	化工工艺	1800000000201245		是
	张一军	化工工艺	0800000000304287		是
	蔡丽娜	化工机械	CAWS530000230200927		是
	朱亚波	化工机械	0800000000304274		是
	李昌杰	电气	1800000000100094		是
	王宁	安全	1800000000201317	0148295	是
	张春燕	安全	S011053000110192002999		是
	童登友	自动化	S011053000110191001123	0074215	是
	蔡丽娜	化工	CAWS530000230200927		是
	项目简介	南区城投能源产业大道站(加气部分)项目位于潼南工业园区(南区)C-22-04/03地块,负责人:张小春;该站设有1座FF92号30m ³ 汽油储罐、1座FF92号20m ³ 汽油储罐、1座FF95号20m ³ 汽油储罐、1座30m ³ 柴油储罐,总罐容100m ³ ,柴油罐容积折半计入总容积为85m ³ ,加氢采用高压储氢井形式,设置高压储氢瓶组,储氢瓶组水容积为9m ³ 和22.5m ³ 长管拖车,储氢容量为564.437kg。新建3个充电桩,设有3台六枪潜油泵加油机,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条,潼南区城投能源产业大道项目属于三级加油加氢充电合建站。			
现场开展 工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题	
	蔡丽娜、 黄力武	2025.1.10	现场踏勘	1、油罐进出管线无介质、流向标识; 2、进站车辆无限重标识、限速标识; 3、卸油区需设卸油操作规程牌; 4、油罐人孔井内液位计线缆未穿管。 5、配电室缺挡鼠板、绝缘胶垫、灭火器等设施	
评价项目 其他信息					